

Productveiligheidsinformatie

Mobiel tankstation CEMO DT-Mobil Easy 200 I met ADR-goedkeuring, B 80 x D 62 x H 61 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 139502, 139501, 139500, 139499

Veiligheidsinstructies:

- Let op: Er bestaat explosiegevaar door onjuiste omgang met brandbare vloeistoffen. Verstikkingsgevaar door onjuiste omgang met brandstoffen of inhoud van tankstations. Brandgevaar door lekken bij het tanken of het omgaan met dieselbrandstof.
- Veiligheidsadvies: Draag geschikte beschermende uitrusting tijdens het tanken. Gevaar door dampen.
- Waarschuwing: Alleen toegestaan voor het vervoer van diesel. Gebruik de slang en het mondstuk alleen voor dieselbrandstof; andere vloeistoffen kunnen gevaarlijk zijn.
- Opmerking: De vulopening moet goed worden vastgezet om overlopen te voorkomen.
- Instructies: Controleer voor elk gebruik op lekken en gebruik niet als er afwijkingen zijn.
- Informatie: regelmatige inspecties volgens de ADR-voorschriften zijn vereist. Periodieke inspectie van het tankstation om de 2,5 jaar is vereist.
- Let op: Breng elektrische onderdelen niet in contact met water om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Neem de veiligheidsvoorschriften in acht: De elektrische pomp is alleen geschikt voor het opgegeven spanningsbereik van 12 V. De elektrische pomp mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Zorg voor een correcte hantering van gevaarlijke stoffen om gezondheidsrisico's te vermijden. Vermijd huidcontact met brandstoffen en chemicaliën.
- Neem in geval van morsen of lekken onmiddellijk maatregelen om milieuschade te voorkomen.
- Het mobiele tankstation is alleen goedgekeurd voor commercieel gebruik; niet aanbevolen voor privégebruik. Het mobiele tankstation is niet geschikt voor gebruik in woonwijken.
- Alleen buitenshuis en met voldoende ventilatie gebruiken. Zorg bij het vullen voor voldoende ventilatie om overdruk te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de tank alleen wordt gevuld met toegestane brandstoffen.
- Regelmatig onderhoud en inspectie van apparatuur in overeenstemming met ADR-voorschriften.
- Houd het intrekken van de slang alleen rechtop.
- Risico op letsel door onjuiste behandeling of onjuist transport van het mobiele tankstation.