

Productveiligheidsinformatie

Asecos accubak ION-CORE-90 CS, 3-6 geperforeerde legborden + 1 bodem lekbak, B 599/1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 465271, 465270, 465269, 465268, 465267, 465266, 465265, 465264

Veiligheidsinstructies:

- Maximale brandbeveiliging: 90 minuten brandwerendheid volgens EN 14470-1.
- Veilige opslag en behandeling van lithium-ionbatterijen om het risico van brand en verstikking te voorkomen. Bewaar alleen goedgekeurde batterijen.
- Controleer rookmelders regelmatig, houd ze actief en beveilig de alarmdoorschakelfunctie.
- Afsluitbare deur met profielcilinderslot en vergrendelingsstatusindicator om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Automatische 2-punts vergrendeling zorgt voor extra veiligheid.
- Plaats de kast op een vlakke vloer, compenseer oneffen vloeren met stelvoeten en gebruik een transportvoet voor gemakkelijke evacuatie in geval van schade.
- Zorg voor toegang tot een potentiaalvrij schakelcontact en test het alarmapparaat regelmatig.
- Gebruik de overdrukopening volgens de instructies, blokkeer hem niet en controleer de lekbak regelmatig op lekkage.
- Houd de kast uit de buurt van open vuur en warmtebronnen en controleer de gepoedercoate oppervlakken regelmatig op beschadigingen.
- Zorg voor regelmatige training van werknemers in de opslag en behandeling van batterijen.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van de legplanken niet, let op maximaal 75 kg.
- Zorg voor bedieningsinstructies voor veilig gebruik en volg deze altijd op.