

Productveiligheidsinformatie

Opbouw afzuigventilator SST AL voor Cemo veiligheidskast PROline 6/20 en 12/20, met luchtstroombewaking, ATEX-conform

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 662660

Veiligheidsinstructies:

- Controleer regelmatig of de luchtstroommeter goed werkt.
- Vermijd overbelasting van de ventilator boven de maximale stroomopname van 0,45 A.
- Zet de ventilator goed vast en voorkom dat hij in contact komt met brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de ventilator werkt volgens de ATEX-specificaties.
- Alleen te gebruiken in EX-beschermingszones, zoals aangegeven.
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing grondig door.