

Produktsicherheitsinformationen

Schild Rettungsweg durch Ausgang

Hersteller/Verantwortliche Person: Cappi GmbH & Co. KG, In der Gasse 2b, 57648 Unnau, Deutschland

E-Mail: info@cappi.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 128211, 128210, 128209

Sicherheitshinweise:

- Lang nachleuchtende Rettungszeichen sind Pflicht gemäß ASR A1.3 (2013) und DIN EN ISO 7010.
- Leuchtwerte müssen gemäß DIN 67510-4 um bis zu 120% übertreffen.
- Verwenden Sie langnachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung.
- Sicherstellen, dass das Schild gut sichtbar, lesbar und nicht verdeckt angebracht ist.
- Das Produkt erfüllt die Brandverhaltensanforderungen nach DIN 53438-3, Klasse F1.
- Vermeiden Sie Beschädigungen, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Schild gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Alle Installationen müssen den spezifischen Brandschutzanforderungen entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass das Schild auch bei unzureichender Beleuchtung nachleuchtet.