

Produktsicherheitsinformationen

Rauchmelder Brennenstuhl RM L 3100, 10 Jahre Betrieb, Stummschaltfunktion bei Fehlalarm

Hersteller/Verantwortliche Person: H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

E-Mail: info@brennenstuhl.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 166782

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.
- Testen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat mit dem Testknopf.
- Bei niedrigem Batteriestand wird ein optisches und akustisches Signal ausgegeben.
- Die Lithium-Batterie ist fest installiert; ein Batteriewechsel ist nicht erforderlich.
- Installieren Sie den Rauchmelder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Dieser Rauchmelder dient nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Halten Sie den Rauchmelder von direkten Wärmequellen, wie Heizkörpern, fern.
- Der Rauchmelder sollte an einem Ort montiert werden, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Nicht abdecken oder entfernen Sie das Alarmsignal während des Betriebs.