

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-PEGASUS-90, Flügeltür mit Schließ-Automatik, Anschlag links/rechts, B 599 x T 615 x H 1953 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 462123, 462122, 462121, 462120, 462119, 462118, 462117, 462116, 462115, 462114, 462113, 462112, 462111, 462110

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Innenbereich verwenden.
- Feuerbeständig nach F90, trotzdem vor direktem Kontakt mit Flammen schützen.
- Geeignet für die Lagerung von Giftstoffen, aggressiven Chemikalien und entzündbaren Flüssigkeiten.
- Achtung: Automatische Tür-Schließ-Automatik kann Verletzungsgefahr verursachen. Bei Störungen Fachpersonal kontaktieren.
- Risiken der chemischen Exposition durch ordnungsgemäße Verwendung vermeiden.
- Gefahrenstoffe nur in vorgesehenen Wannen entsorgen.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Bedienung und falsche Belüftung. Be- und Entlüftungssystem regelmäßig auf Funktion prüfen.
- Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Chemikalien.
- Explosionsschutz durch technisches Abluftsystem sicherstellen.
- Flügeltür schließt automatisch; prüfen Sie deren Funktion regelmäßig.
- Vergewissern Sie sich, dass keine entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 unbeaufsichtigt gelagert werden.
- Kleinkinder haben keinen Zugang zum Schrank mit gefährlichen Stoffen.
- Zugänglichkeit für Hubwagen oder Gabelstapler sicherstellen und Schrank auf stabiler Fläche platzieren.
- Sicherstellen, dass der Schrank nur für die vorgesehenen Stoffe verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Tür stets ordnungsgemäß geschlossen ist, um eine sichere Aufbewahrung zu gewährleisten.
- Warnsignal nach 60 Sekunden bei geöffneter Tür beachten, um Sicherheit zu gewährleisten.
- Überlastung der Auszugs- und Auffangwannen vermeiden (maximale Tragkraft beachten).
- Vermeiden Sie Überfüllung des Schanks, um Störungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Anleitung zur sicheren Lagerung und Entsorgung von Gefahrstoffen befolgen.
- Gesamtsystem auf Abnutzung oder Beschädigungen überprüfen und bei Bedarf ersetzen.