

# Produktsicherheitsinformationen

## Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Standard, Flügeltür Anschlag links/rechts, 2x 50 l Flaschen, B 598 x T 615 x H 2050 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 463351, 463349

### Sicherheitshinweise:

- Das Produkt eignet sich nur für den Innenbereich.
- Erforderlich ist der Anschluss an ein technisches Abluftsystem für einen ausreichenden Explosionsschutz; der Schrank ist nur mit einem solchen System zu betreiben.
- Bei der Lagerung und Nutzung der Flaschen müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden; Vorsicht vor Explosionsgefahr durch unsachgemäße Lagerung.
- Halten Sie den Druckgasflaschenschrank fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Produkt ist geeignet für das Lagern von gefährlichen Stoffen; entsprechende Schulungen sind empfohlen.
- Bitte sicherstellen, dass die Flaschen stets sicher befestigt und gesichert sind, um ein Kippen oder Umstürzen zu vermeiden. Sie sollten in der vorgesehenen Halterung gelagert werden.
- Das Öffnen der Flügeltür kann Gefahr durch plötzlichen Druckabfall verursachen. Vorsicht beim Öffnen.
- Kleinteile können Verletzungsgefahr darstellen. Insbesondere Kinder sollten von dem Produkt ferngehalten werden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Leckagen der Gasflaschen durchführen.
- Sicherheitsdatenblätter für die lagerten Gase bereitstellen.
- Nur von autorisiertem Personal aufstellen und bedienen lassen.