

Produktsicherheitsinformationen

Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Standard, Flügeltür Anschlag links/rechts, B 598 x T 615 x H 2050 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 463355, 463353

Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Lagerung der Gasflaschen. Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung oder Beschädigung der Flaschen.
- Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Druckgasflaschen sind einzuhalten und Vorsicht bei der Lagerung von Druckgasflaschen und gefährlichen Stoffen.
- Zugang zu Feuer, offenen Flammen und brennbare Materialien in der Nähe des Schranks ist zu vermeiden.
- Regelmäßige Überprüfung des Be- und Entlüftungssystems und Wartung sowie Inspektion der Flaschen und des Schranks durchführen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Sicherstellen, dass die Flaschen ordnungsgemäß gesichert sind, um ungewolltes Umfallen zu verhindern.
- Zugang zum Schrank nur für befugtes Personal gestatten und die Flügeltür immer gut verschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Im Fall einer Leckage sofortige Evakuierung und Fachkräfte anrufen.