

# Produktsicherheitsinformationen

## Propangasflaschenschrank G-PG , Flügeltür Anschlag links, versch. Größen

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 463420, 463419, 463418

### Sicherheitshinweise:

- Gasflaschen nur im vorgesehenen Schrank lagern und Schrank immer sicher abschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Betriebsanleitung beachten, um unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Flaschen vor direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und Wärmequellen schützen; sicher lagern, fern von brennbaren Materialien.
- Nur im Freien verwenden.
- Gasflaschen müssen wie gefährliche Stoffe behandelt und aufbewahrt werden.
- Sicherheitsmaßnahmen und regelmäßige Überprüfungen und Wartung sind Pflicht. Dazu zählen Inspektionen auf Dichtheit, Korrosion, Beschädigung sowie die Versicherung von Füllstandsanzeigen und Absperrventilen.
- Ältere Menschen oder Kinder sollten bei der Handhabung beaufsichtigt werden.
- Gasflaschen dürfen nur von geschultem Personal bedient oder überwacht werden.