

# Produktsicherheitsinformationen

## Spannungsprüfer VTCL 90-1000 V AC berührungslos WEIDMÜLLER

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Weidmüller GmbH & Co KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland

**E-Mail:** weidmueller@weidmueller.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 719404

### Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie den Spannungsprüfer nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spannungsführenden Teilen.
- Legen Sie den Spannungsprüfer nicht in Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannungsprüfer regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät den Anforderungen der Messkategorie CAT IV 1000 V entspricht.