

Informations sur la sécurité du produit

Palette à fûts Bauer FSP-2, ouverture latérale, pour 2 fûts de 200 L, diff. variantes

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 137504, 137503, 137502, 137501, 137500, 137499

Instructions de sécurité:

- Risque d'asphyxie et de brûlure lors de la manipulation de liquides inflammables et de fûts lourds. Suivre les mesures de protection pour minimiser les risques.
- Respecter les mesures de sécurité pour la manipulation des fûts ainsi que pour le stockage et le transport de liquides inflammables et dangereux pour la nappe phréatique.
- Convient uniquement au stockage et au transport de liquides inflammables (catégories GHS 1-3) et dangereux pour la nappe phréatique (catégories GHS 1-4).
- Ne placer la palette que sur une surface stable et plane et vérifier régulièrement la capacité de charge et la stabilité des fûts afin d'éviter qu'ils ne se renversent ou ne glissent.
- N'utiliser la palette qu'avec un équipement de levage et de transport approprié (p. ex. chariot élévateur, transpalette) afin d'éviter les accidents.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1000 kg/m².
- Toujours utiliser des chaînes de sécurité pour éviter que les fûts ne tombent.
- Respecter une hauteur d'encastrement de 100 mm afin d'éviter tout dommage pendant le transport.
- Tenir compte du risque de glissement en cas d'humidité ou de stabilité insuffisante de la palette.