

# Informations sur la sécurité du produit

## Détecteur de fumée RM C 9010 Brennenstuhl, volume d'alarme 85 dB, testé selon la norme EN 14604

**Fabricant/Personne de contact** : H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

**e-Mail** : info@brennenstuhl.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article**: 166781

### Instructions de sécurité:

- Attention : peut sauver des vies en cas d'urgence, donc lire attentivement le mode d'emploi.
- Indication du niveau sonore élevé de l'alarme (85 dB) - s'assurer que toutes les personnes présentes sont informées avant utilisation.
- Testez le détecteur de fumée tous les mois à l'aide du bouton de test afin de garantir son bon fonctionnement.
- Veillez à vérifier régulièrement le niveau des piles et à remplacer le détecteur de fumée lorsque les piles sont faibles.
- Suivre les instructions d'installation pour s'assurer que le détecteur de fumée fonctionne correctement.
- Le produit n'est pas prévu pour être utilisé dans des environnements très humides ou mouillés.
- Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter tout contact accidentel.