Informations sur la sécurité du produit

Station IBC 1280 x 1910 x 860 mm, diverses versions

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 134734, 134733, 134732

Instructions de sécurité:

- Utilisation autorisée uniquement pour les liquides présentant un risque pour la nappe phréatique, n'utiliser que des liquides autorisés pour le stockage.
- Ne pas dépasser le volume de rétention maximal de 1150 litres, vérifier régulièrement que le bassin de rétention ne présente pas de fuites ou de dommages éventuels.
- La station IBC ne doit être utilisée que sur des surfaces dures et stables afin d'éviter tout basculement ou accident.
- Respecter et conserver impérativement les informations de sécurité et les modes d'emploi.
- N'effectuer le transport qu'avec des moyens auxiliaires appropriés et en respectant la charge admissible de 2000 kg, ne pas dépasser la charge admissible.
- Porter des vêtements de protection (gants, lunettes) lors de la manipulation de liquides dangereux, porter l'équipement de protection requis pendant le transfert de liquides.
- Attention : en cas de manipulation non conforme, risque de fuites et de dommages environnementaux, respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation de liquides dangereux pour l'eau.
- Vérifier régulièrement que la station IBC n'est pas endommagée et qu'elle fonctionne correctement, s'assurer que les dispositifs de remplissage fonctionnent correctement afin d'éviter tout débordement.
- Prenez des mesures appropriées pour protéger de la corrosion, y compris la partie interne de la station.
- La station IBC doit être utilisée exclusivement à l'intérieur ou à l'extérieur protégé.