

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à étagères BAUER CEN 59-2b/59-3b, acier, porte coulissante, différentes tailles Versions

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461110, 461109, 461108, 461107, 461106, 461105, 461062, 461061, 461060, 461059, 461058, 461057

Instructions de sécurité:

- Porter un équipement de protection approprié lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Le conteneur à rayonnages est adapté au stockage de substances dangereuses pour l'eau GHS 1-4. Assurer le stockage conformément aux prescriptions SGH et aux fiches techniques des matériaux.
- Présence d'un bac de rétention d'un volume de 1920 litres pour éviter les fuites de liquide ; vérifier régulièrement l'étanchéité et les dommages.
- Contrôle et documentation réguliers en raison de la sensibilité du matériau à la corrosion.
- Le conteneur à étagères est résistant aux intempéries à l'extérieur, le stockage à l'intérieur est recommandé pour éviter d'endommager les matériaux ; à protéger des conditions météorologiques extrêmes et de la lumière directe du soleil.
- Seul le personnel formé devrait utiliser le conteneur à étagères.
- Pour une utilisation en extérieur avec des liquides inflammables : Mise à la terre/liaison équipotentielle nécessaire ; mise à la terre recommandée pour le stockage de liquides inflammables des SGH 1 à 3.
- La livraison s'effectue en pièces détachées ; le montage final doit être effectué par une entreprise spécialisée agréée.
- Respecter les mesures de sécurité lors de l'utilisation de chariots élévateurs à fourche et de transpalettes ; assurer une manipulation appropriée.
- Le conteneur à étagères doit être positionné sur une surface stable et plane ; ne pas le remplir à l'excès afin d'éviter les débordements.
- entretenir et contrôler régulièrement le portail coulissant ; le maintenir fermé pour éviter tout accès non autorisé
- Respecter les instructions d'élimination des substances dangereuses et prendre des mesures immédiates en cas de fuite.
- éviter les risques d'incendie par un stockage approprié des liquides inflammables ; assurer la mise à la terre en cas d'utilisation à l'extérieur
- Lors de l'utilisation, fournir des instructions claires et des informations de sécurité préalables ; assurer la formation du personnel à la manipulation sûre des substances dangereuses et aux procédures d'urgence.