Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à rayons BAUER CEN 59-2b/59-3b IBC, acier, porte coulissante, différentes tailles Versions

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461116, 461115, 461114, 461113, 461112, 461111, 461068, 461067, 461066, 461065, 461064, 461063

Instructions de sécurité:

- Le produit est uniquement adapté au stockage de substances dangereuses pour l'eau des classes SGH 1 à 4.
- Pour le stockage de liquides inflammables des classes SGH 1 à 3, une compensation de potentiel/une mise à la terre est nécessaire.
- Assurer une ventilation suffisante, en particulier à l'intérieur.
- Contrôle régulier des fuites, des fissures et des dommages mécaniques.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité et la capacité de rétention du bac de rétention.
- Ne confier l'utilisation, l'entretien et le montage qu'à un personnel formé.
- Éviter l'accès aux sources d'inflammation, maintenir la porte coulissante fermée.
- Respecter la capacité maximale de stockage, éviter les surcharges.
- Le conteneur à étagères doit être contrôlé régulièrement pour vérifier l'absence de corrosion et d'autres défauts de sécurité.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, les conditions météorologiques doivent être prises en compte, par exemple la protection contre la corrosion.
- Ne déplacer le produit qu'avec des moyens de transport appropriés.
- Identifier et classer correctement les substances dangereuses, respecter les consignes de sécurité.
- N'utilisez les produits que conformément aux instructions et aux réglementations spécifiques.