

# Informations sur la sécurité du produit

## Armoire pour bouteilles de gaz comprimé G-ULTIMATE-90 Comfort, arrêt de porte à charnière gauche/droite, L 598 x P 615 x H 2050 mm

**Fabricant/Personne de contact** : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail** : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article** : 463363, 463361

### Instructions de sécurité:

- Assurer une manipulation sûre des bouteilles de gaz comprimé conformément aux prescriptions légales.
- Inclut des mesures de ventilation efficaces pour éviter les explosions.
- Attention lors de la manipulation de substances dangereuses ; utiliser un équipement de protection individuelle.
- Effectuer un entretien et une inspection réguliers de l'armoire à bouteilles.
- Placer les bouteilles de gaz comprimé à l'extérieur des voies d'évacuation et des entrées et les ancrer solidement.
- Former les utilisateurs à la manipulation sûre des bouteilles de gaz comprimé.
- Stocker en toute sécurité conformément aux prescriptions relatives aux bouteilles de gaz comprimé.
- Protéger les bouteilles de gaz comprimé du feu et de la chaleur.
- Effectuer des contrôles réguliers pour détecter les fuites.
- N'utiliser les bouteilles de gaz comprimé que dans des locaux bien ventilés.
- Respecter une manipulation sûre conformément aux instructions d'utilisation.
- Interdire l'accès aux enfants et aux personnes non autorisées