

# Informations sur la sécurité du produit

## **Brennenstuhl Détecteur d'incendie, set de 3 RM C 9010, signal d'alarme 85 dB, bouton test, pile 9V remplaçable, ■ 100 x H 35 mm, blanc**

**Fabricant/Personne de contact** : H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

**e-Mail** : info@brennenstuhl.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article**: 661660

### **Instructions de sécurité:**

- Veillez à ce que le détecteur d'incendie soit régulièrement testé afin de garantir son bon fonctionnement.
- Vérifier régulièrement l'état des piles et les remplacer à temps si elles sont faibles.
- Ne pas couvrir les détecteurs d'incendie ou les installer dans des coins afin d'éviter les fausses alertes.
- Ne pas installer le détecteur d'incendie dans des zones où il pourrait être affecté, par exemple à proximité d'une cuisinière.
- Veillez à ce que le détecteur d'incendie ne soit pas installé dans des endroits où des températures extrêmes ou de l'humidité peuvent survenir.