

Informations sur la sécurité du produit

Ventilateur d'extraction SST AL pour armoire de sécurité Cemo PROline 6/20 et 12/20, avec contrôle du flux d'air, conforme à la norme ATEX

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 662660

Instructions de sécurité:

- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du contrôle du flux d'air.
- Evitez de surcharger le ventilateur au-delà de la consommation maximale de 0,45 A.
- Sécurisez le ventilateur de manière appropriée et évitez tout contact avec des matériaux inflammables.
- Assurez-vous que le ventilateur est utilisé conformément aux prescriptions ATEX.
- Fonctionnement uniquement dans les zones de protection EX, comme indiqué en conséquence.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.