

Sécurité incendie dans l'entreprise

Checklist : équipements d'extinction, personnel, organisation et sécurité constructive

1



Équipements d'extinction & signalisation

- ☐ Des extincteurs en nombre suffisant sont disponibles, facilement accessibles et correctement positionnés
- ☐ Des agents extincteurs adaptés aux classes de feu présentes sont sélectionnés
- ☐ Les extincteurs sont contrôlés et entretenus régulièrement conformément aux indications du fabricant ainsi qu'aux exigences de l'assurance immobilière cantonale compétente
- ☐ Les panneaux de sécurité indiquant les dispositifs d'extinction et les voies d'évacuation sont installés

2



Personnel & formation

- ☐ Les collaborateurs ayant des responsabilités en matière de sécurité incendie sont instruits et formés régulièrement (selon la taille de l'entreprise, l'utilisation des locaux et les risques identifiés)
- ☐ Une personne de sécurité (SiBe) est désignée lorsque cela est nécessaire selon la taille de l'entreprise, les risques ou les exigences applicables en matière de sécurité au travail
- ☐ Une personne responsable de la protection incendie est désignée lorsque cela est nécessaire en fonction de l'utilisation des locaux, de la taille de l'entreprise ou des exigences cantonales en matière de protection incendie
- ☐ Des instructions régulières sur la prévention des incendies, le comportement en cas d'incendie et l'évacuation sont réalisées (y compris pour les nouveaux collaborateurs)

3



Organisation & documentation

- ☐ Les plans d'évacuation et de secours sont disponibles conformément aux exigences de protection incendie et affichés de manière visible
- ☐ Un point de rassemblement est défini, connu des collaborateurs et documenté dans les informations d'urgence
- ☐ Les détecteurs d'incendie sont installés et fonctionnels
- ☐ L'identification des dangers et la planification des mesures selon les exigences de sécurité au travail (ASA) sont disponibles et à jour

4



Sécurité des bâtiments & installations techniques

- ☐ Les installations électriques sont en parfait état et contrôlées régulièrement conformément aux exigences légales
- ☐ Les charges calorifiques sont réduites au minimum (matériaux combustibles stockés en sécurité, déchets évacués régulièrement)
- ☐ Les voies d'évacuation, sorties de secours et cages d'escaliers sont libres de tout obstacle



Responsabilités

Responsable de la protection incendie: _____

Responsable de la sécurité: _____

Prochaine maintenance des extincteurs le: _____

Prochaine formation en protection incendie le: _____